



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012304409698

认证委托人名称及地址

SMC(中国)有限公司
北京市北京经济技术开发区兴盛街甲2号

生产者名称及地址

SMC 株式会社
东京都中央区京桥一丁目5番5号

生产企业名称及地址

株式会社日本アレフ 兵庫工厂
日本兵库县宍粟市山崎町须贺泽 231

产品名称和系列、型号、规格

磁性开关

型号: 3C-D-A93-1290、3C-D-A93L-1290、3C-D-A93Z-1290; 防爆标志: Ex ec II C
T5 Gc; Ex tc IIIC T93°C Dc; 外壳防护等级: IP67; 型号解释、电气参数及相关文件编号详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 21 日 有效期至: 2026 年 08 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 08 月 09 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012304409698

证书附页：第 1 页 共 1 页

1. 型号解释：

3C-D-A93 * -1290



2. 总装配图纸号：3C-D-A93*-1290

3. 电气参数：

负载电压：DC24V；

负载电流：(5~40)mA；

4. 产品使用环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ ；

5. 本产品在使用时，应安装在具有抗冲击强度的附加外壳内；且严格按照产品使用说明书进行操作使用；

6. 用户应提供夹紧措施以防止产品自带的电缆受到拉力或扭矩发生拔脱；

7. 产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司