



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012307409608

认证委托人名称及地址

SMC(中国)有限公司

北京市北京经济技术开发区兴盛街甲2号

生产者名称及地址

SMC 株式会社

东京都中央区京桥一丁目5番5号

生产企业名称及地址

SMC 釜石工厂

日本岩手县釜石市上中岛町2-4-1

产品名称和系列、型号、规格

电-气定位器

型号：IP8□-0□1-□-□-**X353**-□； 防爆标志：**Ex db II B T6 Gb**； 型号解释、电气参数及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年05月13日 有效期至：2026年08月09日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年08月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2021012307409608

证书附页：第 1 页 共 1 页

1.总装配图纸号：IP8000-0*1-*-*X353-*/IP8100-0*1-*-*X353;

2.工作电流：4~20mADC;

3.型号解释：



4.使用环境温度：-20℃~+60℃;

5.产品须与经过认证的防爆等级适用的引入装置配套使用;

6.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司